



# Stadt Kamen

Der Bürgermeister

Vorlage

Nr. 27/2003

Fachbereich Bauen

vom: 10.03.2003

## Beschlussvorlage

☒ öffentlich

☐ nichtöffentlich

| TOP-Nr. | Beratungsfolge                                    |
|---------|---------------------------------------------------|
|         | Haupt- und Finanzausschuss<br>Rat der Stadt Kamen |

Bezeichnung des TOP

Überplanmäßige Ausgabe bei HhSt. 280.94055 "Umbau der Elektroinstallation der Sporthallen"

### Beschlussvorschlag:

Bei der HhSt. 280.94055 „Umbau der Elektroinstallation der Sporthallen“ wird eine überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 53.000,00 € genehmigt.

### Sachverhalt und Begründung (einschl. finanzielle Möglichkeit der Verwirklichung):

Aufgrund von wiederholten Ausfällen der Hallenbeleuchtung der Sporthalle II des Schulzentrums im IV. Quartal 2002 wurde die Elektroinstallation der Sporthalle überprüft. Dabei stellte sich heraus, dass die dort eingebauten Vorschaltgeräte der Beleuchtungskörper sehr starke Alterserscheinungen aufweisen und ein Sicherheitsproblem darstellen. Bei einigen Geräten war sogar optisch eine Funkenbildung festzustellen. Eine sofortige Sicherung der Anlage wurde veranlasst, damit der tägliche Sportbetrieb der Schulen eingeschränkt weitergeführt werden konnte.

Die Notwendigkeit der Sanierung war bekannt und sollte nach der Erneuerung des Hallendaches erfolgen, die für das Jahr 2003 vorgesehen ist. Eingeschlossen in die Sanierung war auch die Erneuerung der Hallendecke, die aufgrund der Durchfeuchtungsschäden erneuert werden muss.

Begonnen wurde bereits 2002 mit der Erneuerung der Elektroinstallation in den Sporthallen, hier der Halle I. Für die Fertigstellung der Sporthalle I, Restsanierung (Umkleiden und Duschräume), wurden Mittel in Höhe von 40.000,00 € im Haushalt 2003 bereitgestellt. Aufgrund der aufgetretenen Schäden wurde seitens der Verwaltung entschieden, diese Mittel für die Sporthalle II einzusetzen und auch hier mit der Sanierung des Hallenbereiches zu beginnen. Die Sanierung der Elektroinstallation wurde durch den eingeschalteten Fachingenieur als sehr dringlich beurteilt. Mit der Sanierung soll noch in den Osterferien begonnen werden. Fortgeführt wird diese Sanierung mit der Erneuerung des Hallendaches sowie der Hallendecke.

Um die Finanzierung der geplanten Maßnahmen sicherzustellen, ist eine überplanmäßige Ausgabe erforderlich, da die auf der HhSt. 280.94055 „Umbau der Elektroinstallation der Sporthallen“ nicht ausreichen werden. Mit dem FB 40 wurde abgesprochen, dass die bereitgestellten Mittel für die Errichtung von Sonnenschutzanlagen HhSt. 280.94080, die in Höhe von 53.000,00 € bereitgestellt wurden, für die Sanierung der Elektroinstallation mit eingesetzt werden. Haushaltstechnisch ist somit eine überplanmäßige Ausgabe zu bilden.

Die Verwaltung bittet darum, diese überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 53.000,00 € zu genehmigen.